

geotechnik heiligenstadt gmbh
Aegidienstraße 14
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606/55400 Fax: 03606/554040

Bearbeiter: bö

Datum: 01.09.2011

Körnungslinie nach DIN 18123

Industriegroßflächenentwicklung


Waltershausen

Prüfungsnummer: kvs 004

Probe entnommen am: 23.08.2011

Art der Entnahme: GP

Arbeitsweise: Kombinierte Siebschlammanalyse



Bezeichnung:	GP 7/2
Bodenart:	G, u', fs', ms', gs'
Tiefe:	1,40 - 2,50 m
U/Cc	116.3/0.3
Entnahmestelle:	RKS 7
k [m/s] (Hazen):	4.5 * 10 ⁻⁵
Bodengruppe:	GU

Bemerkungen:
Terrassenschotter

Bericht:
20110714-10003
Anlage:
5.2.4