

## Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

### Industriegroßflächenentwicklung Waltershausen / Hørselgau

Bearbeiter: bö

Datum: 05.09.2011

Prüfungsnummer: ztd 002


Entnahmestelle: GP 4/1

Tiefe: 0,60 - 1,70 m

Bodenart: Löß/Lößlehm

Art der Entnahme: GP

Probe entnommen am: 24.08.2011



Wassergehalt  $w = 19.1 \%$   
Fließgrenze  $w_L = 33.2 \%$   
Ausrollgrenze  $w_P = 14.8 \%$   
Plastizitätszahl  $I_P = 18.4 \%$   
Konsistenzzahl  $I_C = 0.77$

