

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Industriegroßflächenentwicklung Waltershausen / Hørselgau

Bearbeiter: bö

Datum: 05.09.2011

Prüfungsnummer: ztd 001


Entnahmestelle: GP 3/2

Tiefe: 0,70 - 1,70 m

Bodenart: Decklehm

Art der Entnahme: GP

Probe entnommen am: 23.08.2011



Wassergehalt $w = 19.3 \%$
Fließgrenze $w_L = 37.1 \%$
Ausrollgrenze $w_P = 15.9 \%$
Plastizitätszahl $I_P = 21.2$
Konsistenzzahl $I_C = 0.84$

