

geotechnik heiligenstadt gmbh
Aegidienstraße 14
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606/55400 Fax: 03606/554040

Bearbeiter: bö

Datum: 01.09.2011

Körnungslinie nach DIN 18123

Industriegroßflächenentwicklung


Waltershausen / Hørselgau

Prüfungsnummer: kvs 001

Probe entnommen am: 23.08.2011

Art der Entnahme: GP

Arbeitsweise: Kombinierte Siebschlämanalyse



Bezeichnung:	GP 1/1	Bemerkungen: Löß	Bericht: 20110714-10003 Anlage: 5.2.1
Bodenart:	U, fs, t', ms'		
Tiefe:	0,30 - 1,60 m		
U/Cc	31.2/2.6		
Entnahmestelle:	RKS 1		
k [m/s] (Hazen):	3.2 * 10 ⁻⁸		