

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Industriegroßflächenentwicklung Waltershausen / Hørselgau

Bearbeiter: bö

Datum: 05.09.2011

Prüfungsnummer: ztd 003


Entnahmestelle: GP 5/1

Tiefe: 0,40 - 1,90 m

Bodenart: Decklehm

Art der Entnahme: GP

Probe entnommen am: 23.08.2011



Wassergehalt $w =$ 17.3 %
Fließgrenze $w_L =$ 33.9 %
Ausrollgrenze $w_P =$ 14.8 %
Plastizitätszahl $I_P =$ 19.1 %
Konsistenzzahl $I_C =$ 0.87

